

Technische Daten der ARA Gruob

Inhaber:	Abwasserverband Gruob
Inbetriebnahme:	1978 1994 – 2000 Betriebsoptimierungen
Reinigungsverfahren:	Mechanisch (Feinrechen, belüfteter Sand/Fettfang) Biologisch (Belebtschlammverfahren, Nachklärung) Chemisch (Phosphatfällung)
Ausbaugrösse:	20'400 Einwohnerwerte (60 g BSB5/EW*d) 7'198 m ³ /d (bei Trockenwetter) 1'224 kg BSB5/d im Rohabwasser
Schlammbehandlung:	Anerobe mesophile Schlammfäulung, Entwässerung
Arbeitssicherheit:	gemäss EKA-Richtlinie 6508